



Автономное учреждение Курской области
**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

305004, г. Курск, ул. Димитрова, 96/1, тел./факс 58-54-03/58-54-11, E-mail: info@oblexpert.ru

26.02.2021 г. № 01-18/01-195

Информационное письмо

В целях исключения установки двух световых оповещателей "Выход", АУКО "Облгосэкспертиза" предлагает руководствоваться разъяснениями ФГБУ ВНИИПО МЧС России по данному вопросу.

При этом, следует учитывать, что световые оповещатели «ВЫХОД» должны быть предусмотрены во всех местах, в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 и СП 3.13130.2009.

Приложение: письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России.

Директор

А.А. Жиляев



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; http://www.vniipo.ru

25.12.2017 № 1157-1-29-11-2
на № _____ от 06.12.2017

О требованиях пожарной безопасности

На Ваш запрос сообщаю следующее.

Системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) следует проектировать в соответствии с требованиями свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

В соответствии с п. 5.1 СП 3.13130.2009 световые пожарные оповещатели, принцип действия которых основан на работе от электрической сети, должны включаться одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения. Допускается, чтобы световые пожарные оповещатели были включены постоянно и подключались к сети аварийного освещения.

Устанавливать два (дублирующих друг друга) световых пожарных оповещателя «Выход» над одним эвакуационным выходом не требуется.

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш